

## SCHEDA RILIEVO EDIFICI

1. DATA: 30.09.2008.....
2. PROGRESSIVO SCHEDA n.:.....
3. COMPILATORE: Barel Greggio Princivalle.....

### ANAGRAFICA SITO:

1. CATEGORIA SITO: Museo .....
2. DENOMINAZIONE: La galleria Museo di Palazzo Valenti Gonzaga.....  
.....
3. INDIRIZZO (VIA CIVICO): via Pietro Frattini 7 .....
4. TELEFONO: 348 4419954 – 0376 364524.....
5. FAX: .....
6. E-MAIL: .....
7. SITO-WEB:.....
8. NOTE:.....  
.....

### CARATTERISTICHE DI ACCESSIBILITA':

#### 1. ACCESSI ESTERNI (marciapiedi) :

Larghezza 1,50 m.

SI

Luoghi affollati larghezza 1,80

NO

Differenza di quota (gradino) superiore ai 2,5 cm

NO

Gradino arrotondato

NO

Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione (pozzetti, griglie, cordoli, caditoie...)

NO

Pavimentazione :

Materiale compatto omogeneo antisdrucciolevole

SI

**GRADO DI MANUTENZIONE: marciapiede in ottime condizioni** .....

#### 2. PARCHEGGI AL SERVIZIO DEL SITO:

Parcheggio in aderenza alle aree pedonali

SI

Rampa od ascensore che collega il parcheggio con la zona pedonale

NO

Parcheggio affiancato

NO

Parcheggio a fila indiana

SI

Dimensione del parcheggio inferiore ai 3.20 m.


SI

E' presente la segnaletica verticale adiacente al posto auto

SI

Accanto alla zona macchina c'è una zona zebrata di almeno 1,50 m

NO



**Parcheggio a file indiana:** molto utile sulle strade urbane. Occupa poco spazio nel senso trasversale. **Posteggi affiancati a pettine o a 90°:** convenienti quando si hanno due file servite da una sola corsia mediana. Occupa uno spazio considerevole nel senso trasversale e limitato nel senso longitudinale. **Posteggi a 60°:** convenienti quando si ha una sola fila servita da una corsia. Usati preferibilmente nelle autorimesse. **Posteggi 45° e 45° a spina di pesce:** la disposizione obliqua a 45° facilita l'ingresso delle automobili. La disposizione a spina di pesce è usata specie nelle autorimesse per il buon rendimento delle superfici disponibili. **Posteggi a 30°:** disposizione usata in particolari condizioni di spazio (corsia stretta).

### 3. ACCESSO AL SITO DALL'ESTERNO

si trova sullo stesso livello del percorso pedonale

SI

esiste una rampa che raccordi l'accesso al percorso pedonale

NO

larghezza dell'accesso di almeno 1,50 m

SI

La porta d'accesso apre verso l'interno

SI

La porta d'accesso apre verso l'esterno

NO

La porta d'accesso è scorrevole

NO

Le eventuali porte a vetro sono provviste di segnalazione della trasparenza

NO

zona antistante e retrostante l'accesso in piano e di almeno 1,50 m

SI

eventuale differenza di quota superiore ai 2,50 cm

NO

eventuale differenza di quota arrotondata

NO

Il campanello o citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra i 40 cm e i 130 cm

NO

Pavimentazione in materiale compatto omogeneo antisdrucciolevole

SI

### 4. PERCORSI INTERNI ORIZZONTALI:

i percorsi interni (corridoi, ambienti di passaggio) hanno una larghezza di almeno 1,50 m

SI

L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie sensoriali

NO

Lo sportello informazioni ha il piano ad altezza massima di 90 cm da terra

NO

Ci sono slarghi atti a consentire la rotazione a persone non deambulanti ogni 10 m. o nelle parti terminali dei percorsi orizzontali e dei corridoi

SI

In caso di passaggi con dimensioni ridotte i radiatori, gli estintori, i telefoni hanno un alloggiamento in nicchia

SI

### 5. APERTURE INTERNE :

hanno una larghezza di almeno 0,90 m

SI

### 6. Ci sono scale:

SI

la pendenza è costante

SI

le rampe contengono lo stesso numero di gradini

NO

la larghezza permette il passaggio di 2 persone

SI

i gradini hanno una pedata antisdrucciolevole di almeno 30 cm

SI

i gradini hanno un'alzata max di 16 cm

- SI
- c'è un corrimano ad un'altezza di 0,90 m
- SI
- il corrimano appoggiato al parapetto passa da una rampa alla successiva senza interruzioni
  - NO
- se la scala ha una larghezza superiore a 1,80 m c'è il corrimano su entrambi i lati
  - NO
- il corrimano appoggiato alle pareti è prolungato di 30 cm oltre il primo e l'ultimo gradino
  - NO
- se esiste il pericolo di cadere nel vuoto c'è un parapetto di almeno 1 m.
- SI

#### **7. Ci sono rampe interne:**

- NO

#### **8. Ci sono ascensori:**

- SI
- le bottoniere all'interno ed all'esterno sono percepibili tattilmente
- SI
- all'interno le bottoniere, il campanello d'allarme ed il citofono sono ad un'altezza compresa fra 0,80 ed 1,20m
- SI
- a lunghezza dell'ascensore è di almeno 1,50 m.
- SI
- la larghezza dell'ascensore è di almeno 0,90 m
- SI
- la porta è a scorrimento laterale
- SI
- la porta ha un'apertura di almeno 0,90 m
- SI

#### **9. Ci sono pedane elevatrici:**

- NO

#### **10. SERVIZI IGIENICI**

- C'è almeno un servizio igienico raggiungibile mediante un percorso continuo orizzontale o tramite un ascensore:
- SI
  - la porta di accesso ha l'apertura verso l'esterno o è scorrevole:
    - NO
  - lo spazio fra il wc e l'ingombro di apertura della porta è di almeno m. 1,35x1,50
    - NO
  - c'è il posto necessario per l'accostamento laterale della carrozzina alla tazza del gabinetto:
    - SI
  - all'interno del bagno ci sono corrimani orizzontali e verticali
    - NO
  - c'è un campanello di emergenza nelle vicinanze della tazza del gabinetto
  - SI

#### **11. SICUREZZA**

- E' presente un piano di evacuazione per disabili motori e sensoriali:
- NO

#### **12. SERVIZI ACCESSORI :**

- NO

#### **13. SITO ACCESSIBILE: ACCESSIBILE**