



In collaborazione con le Associazioni di Volontariato nel Mantovano

SCHEDA RILIEVO FRUIBILITA' SITI

1. PROGRESSIVO SCHEDA n.: 16 in data 15/10/2007
2. COMPILATORE: Barel Greggio Princivalle.....

ANAGRAFICA SITO:

1. CATEGORIA SITO: Beni Architettonici e ambientali.....
2. DENOMINAZIONE: Palazzo Ducale e Castel di San Giorgio
3. INDIRIZZO (VIA CIVICO):.....
4. TELEFONO:
5. FAX:
6. E-MAIL:
7. SITO-WEB:.....
8. NOTE:.....

CARATTERISTICHE DI ACCESSIBILITA':

1. ACCESSI ESTERNI (porticati) : **ingresso principale**

Larghezza 1,50 m.

SI

Luoghi affollati larghezza 1,80

SI

Differenza di quota (gradino) superiore ai 2,5 cm

SI

Gradino arrotondato

NO

Pavimentazione :

Materiale compatto omogeneo antisdrucciolevole

NO

GRADO DI MANUTENZIONE: strada e marciapiede in ciottoli abbastanza sconnessi

1. ACCESSI ESTERNI (porticati) : **ingresso da Piazza Castello**

Larghezza 1,50 m.

SI

Luoghi affollati larghezza 1,80

SI

Differenza di quota (gradino) superiore ai 2,5 cm

SI **c'è una rampa che fa superare il dislivello**

Gradino arrotondato

NO

Pavimentazione :

Materiale compatto omogeneo antisdrucciolevole

NO

GRADO DI MANUTENZIONE: piazza in ciottoli, marciapiede in lastre lisce

2. PARCHEGGI AL SERVIZIO DEL SITO: **a pagamento**

Parcheggio in aderenza alle aree pedonali

SI



In collaborazione con le Associazioni di Volontariato nel Mantovano

SCHEDA RILIEVO FRUIBILITA' SITI

Rampa od ascensore che collega il parcheggio con la zona pedonale

NO

Dimensione del parcheggio inferiore ai 3.20 m.

NO

Accanto alla zona macchina c'è una zona zebra di almeno 1,50 m

SI

3. ACCESSO AL SITO DALL'ESTERNO **ingresso principale**

si trova sullo stesso livello del percorso pedonale

SI

esiste una rampa che raccordi l'accesso al percorso pedonale

NO

larghezza dell'accesso di almeno 1,50 m

SI

zona antistante e retrostante l'accesso in piano e di almeno 1,50 m

SI

eventuale differenza di quota superiore ai 2,50 cm

NO

eventuale differenza di quota arrotondata

NO

Pavimentazione in materiale compatto omogeneo antisdruciolevole

NO **pavimentazione sconnessa all'esterno**

3. ACCESSO AL SITO DALL'ESTERNO **ingresso da Piazza Castello**

si trova sullo stesso livello del percorso pedonale

SI

esiste una rampa che raccordi l'accesso al percorso pedonale

SI

larghezza dell'accesso di almeno 1,50 m

SI

zona antistante e retrostante l'accesso in piano e di almeno 1,50 m

NO **superato l'ingresso c'è una leggera salita**

eventuale differenza di quota superiore ai 2,50 cm

NO

eventuale differenza di quota arrotondata

NO

Pavimentazione in materiale compatto omogeneo antisdruciolevole

NO **in ciottoli**

4. PERCORSI INTERNI ORIZZONTALI:

i percorsi interni (corridoi, ambienti di passaggio) hanno una larghezza di almeno 1,50 m

NO **ci sono strettoie in alcuni passaggi**

5. APERTURE INTERNE :

hanno una larghezza di almeno 1,50 m

NO

6. Ci sono scale: **scale d'ingresso al percorso**

SI

la pendenza è costante

SI

le rampe contengono lo stesso numero di gradini

NO



In collaborazione con le Associazioni di Volontariato nel Mantovano

SCHEDA RILIEVO FRUIBILITA' SITI

la larghezza permette il passaggio di 2 persone

SI

i gradini hanno una pedata antisdruciolevole (NO) di almeno 30 cm (SI)

i gradini hanno un'alzata max di 16 cm

SI

c'è un corrimano ad un'altezza di 0,90 m

NO

il corrimano appoggiato al parapetto passa da una rampa alla successiva senza interruzioni

NO

se la scala ha una larghezza superiore a 1,80 m c'è il corrimano su entrambi i lati

NO

il corrimano appoggiato alle pareti è prolungato di 30 cm oltre il primo e l'ultimo gradino

NO

se esiste il pericolo di cadere nel vuoto c'è un parapetto di almeno 1 m.

non esiste

6. Ci sono scale: prima scala interna a Palazzo Ducale con pedana elevatrice

SI

la pendenza è costante

SI

le rampe contengono lo stesso numero di gradini

NO

la larghezza permette il passaggio di 2 persone

SI

i gradini hanno una pedata antisdruciolevole di almeno 30 cm

SI

i gradini hanno un'alzata max di 16 cm

SI

c'è un corrimano ad un'altezza di 0,90 m

SI

il corrimano appoggiato al parapetto passa da una rampa alla successiva senza interruzioni

SI

se la scala ha una larghezza superiore a 1,80 m c'è il corrimano su entrambi i lati

NO

il corrimano appoggiato alle pareti è prolungato di 30 cm oltre il primo e l'ultimo gradino

NO

se esiste il pericolo di cadere nel vuoto c'è un parapetto di almeno 1 m.

non esiste

6. Ci sono scale: seconda scala interna a Palazzo Ducale con pedana elevatrice

SI

la pendenza è costante

SI

le rampe contengono lo stesso numero di gradini

NO

la larghezza permette il passaggio di 2 persone

SI

i gradini hanno una pedata antisdruciolevole di almeno 30 cm

SI

i gradini hanno un'alzata max di 16 cm

SI

c'è un corrimano ad un'altezza di 0,90 m

NO solo le sbarre della pedana

il corrimano appoggiato al parapetto passa da una rampa alla successiva senza interruzioni

SI



In collaborazione con le Associazioni di Volontariato nel Mantovano

SCHEDA RILIEVO FRUIBILITA' SITI

se la scala ha una larghezza superiore a 1,80 m c'è il corrimano su entrambi i lati

NO

il corrimano appoggiato alle pareti è prolungato di 30 cm oltre il primo e l'ultimo gradino

NO

se esiste il pericolo di cadere nel vuoto c'è un parapetto di almeno 1 m.

non esiste

6. Ci sono scale: collegamento tra la Galleria della Mostra e Galleria dei Marmi o dei Mesi (5 gradini)

SI

la pendenza è costante

SI

le rampe contengono lo stesso numero di gradini

NO

la larghezza permette il passaggio di 2 persone

NO

i gradini hanno una pedata antisdrucciolevole di almeno 30 cm

SI

i gradini hanno un'alzata max di 16 cm

SI

c'è un corrimano ad un'altezza di 0,90 m

NO

il corrimano appoggiato al parapetto passa da una rampa alla successiva senza interruzioni

NO

se la scala ha una larghezza superiore a 1,80 m c'è il corrimano su entrambi i lati

NO

il corrimano appoggiato alle pareti è prolungato di 30 cm oltre il primo e l'ultimo gradino

NO

se esiste il pericolo di cadere nel vuoto c'è un parapetto di almeno 1 m.

non esiste

6. Ci sono scale: scale di collegamento tra Palazzo Ducale e Castel San Giorgio

SI

la pendenza è costante

SI

le rampe contengono lo stesso numero di gradini

NO

la larghezza permette il passaggio di 2 persone

SI

i gradini hanno una pedata antisdrucciolevole di almeno 30 cm

SI

i gradini hanno un'alzata max di 16 cm

SI

c'è un corrimano ad un'altezza di 0,90 m

NO

il corrimano appoggiato al parapetto passa da una rampa alla successiva senza interruzioni

NO

se la scala ha una larghezza superiore a 1,80 m c'è il corrimano su entrambi i lati

NO

il corrimano appoggiato alle pareti è prolungato di 30 cm oltre il primo e l'ultimo gradino

NO

se esiste il pericolo di cadere nel vuoto c'è un parapetto di almeno 1 m.

non esiste

6. Ci sono scale: scala interna a Palazzo Ducale

SI



In collaborazione con le Associazioni di Volontariato nel Mantovano

SCHEDA RILIEVO FRUIBILITA' SITI

la pendenza è costante

SI

le rampe contengono lo stesso numero di gradini

NO

la larghezza permette il passaggio di 2 persone

SI

i gradini hanno una pedata antisdrucchiolevole di almeno 30 cm

SI

i gradini hanno un'alzata max di 16 cm

SI

c'è un corrimano ad un'altezza di 0,90 m

SI

il corrimano appoggiato al parapetto passa da una rampa alla successiva senza interruzioni

NO

se la scala ha una larghezza superiore a 1,80 m c'è il corrimano su entrambi i lati

NO solo da un lato

il corrimano appoggiato alle pareti è prolungato di 30 cm oltre il primo e l'ultimo gradino

NO

se esiste il pericolo di cadere nel vuoto c'è un parapetto di almeno 1 m.

non esiste

7. Ci sono rampe interne:

SI

ogni 10 m. di lunghezza esiste un ripiano di lunghezza minima di 1,50 m.

SI

in corrispondenza di eventuali porte c'è un ripiano di lunghezza almeno 1,50 m.

SI

ha un corrimano ad un'altezza di 0,90m

NO

ci sono cordoni laterali di protezione

NO

7. Ci sono rampe interne:

SI

ogni 10 m. di lunghezza esiste un ripiano di lunghezza minima di 1,50 m.

SI

in corrispondenza di eventuali porte c'è un ripiano di lunghezza almeno 1,50 m.

SI

ha un corrimano ad un'altezza di 0,90m

SI

ci sono cordoni laterali di protezione

SI

8. Ci sono ascensori: il visitatore è sempre accompagnato dalla guida

SI

le botoniere all'interno ed all'esterno sono percepibili tattilmente

SI

all'interno le botoniere, il campanello d'allarme ed il citofono sono ad un'altezza compresa fra 0,80 ed 1,20m

SI

la lunghezza dell'ascensore è di almeno 1,50 m.

SI

la larghezza dell'ascensore è di almeno 0,90 m

SI

la porta è a scorrimento laterale

SI



In collaborazione con le Associazioni di Volontariato nel Mantovano

SCHEDA RILIEVO FRUIBILITA' SITI

la porta ha un'apertura di almeno 0,90 m

NO **0.75 m**

9. Ci sono pedane elevatrici:

SI

ha dimensioni tali da permetterne l'uso da parte di una persona su sedia a rotelle

SI

se è all'esterno è protetta da agenti atmosferici

SI

10. SERVIZI IGIENICI di Castel San Giorgio

C'è almeno un servizio igienico raggiungibile mediante un percorso continuo orizzontale o tramite un ascensore:

SI

la porta di accesso ha l'apertura verso l'esterno o è scorrevole:

SI

lo spazio fra il wc e l'ingombro di apertura della porta è di almeno m. 1,35x1,50

SI

c'è il posto necessario per l'accostamento laterale della carrozzina alla tazza del gabinetto:

SI

all'interno del bagno ci sono corrimani orizzontali e verticali

NO

c'è un campanello di emergenza nelle vicinanze della tazza del gabinetto

SI

11. SERVIZI ACCESSORI

SI

All'ingresso piante dell'edificio sono percepibili tattilmente.

12. NOTE:

Per raggiungere il bookshop e i servizi igienici di Palazzo Ducale c'è un gradino di altezza 20 cm. da superare.

Bancone della biglietteria è a circa 1.10 m d'altezza.

Giardino pensile accessibile dalla Sala dei Fiumi e giardino a piano terra con percorsi in ghiaio.

13. SITO ACCESSIBILE: PARZIALMENTE ACCESSIBILE CON AUSILIO