



In collaborazione con le Associazioni di Volontariato nel Mantovano

## SCHEDA RILIEVO FRUIBILITA' SITI

1. PROGRESSIVO SCHEDA n.: 05 .....
2. COMPILATORE: Barel, Greggio, Princivalle.....

### ANAGRAFICA SITO:

1. CATEGORIA SITO: Bene architettonico e ambientale .....
2. DENOMINAZIONE: Casa della Beata Osanna Andreasi .....
3. INDIRIZZO (VIA CIVICO): via Frattini, 9 – 46100 Mantova.....
4. TELEFONO: 0376 322297 .....
5. FAX: .....
6. E-MAIL: .....
7. SITO-WEB:.....
8. NOTE:.....

### CARATTERISTICHE DI ACCESSIBILITA':

#### 1. ACCESSI ESTERNI (marciapiedi) :

Larghezza 1,50 m.

NO (1 m.)

Luoghi affollati larghezza 1,80

NO

Differenza di quota (gradino) superiore ai 2,5 cm

NO

Gradino arrotondato

NO

Pavimentazione :

Materiale compatto omogeneo antisdrucciolevole

NO (blocchetti e lastre di porfido)

**GRADO DI MANUTENZIONE: alcune lastre non sono sullo stesso livello, marciapiede non omogeneo.....**

#### 2. PARCHEGGI AL SERVIZIO DEL SITO:

Parcheggio in aderenza alle aree pedonali

SI

Rampa od ascensore che collega il parcheggio con la zona pedonale

NO

Dimensione del parcheggio inferiore ai 3.20 m.

SI

Accanto alla zona macchina c'è una zona zebra di almeno 1,50 m

SI

#### 3. ACCESSO AL SITO DALL'ESTERNO

si trova sullo stesso livello del percorso pedonale

NO

esiste una rampa che raccordi l'accesso al percorso pedonale

NO

larghezza dell'accesso di almeno 1,50 m

NO



In collaborazione con le Associazioni di Volontariato nel Mantovano

## SCHEDA RILIEVO FRUIBILITA' SITI

zona antistante e retrostante l'accesso in piano e di almeno 1,50 m

zona antistante inferiore a 1.50 m; zona retrostante di almeno 1.50 m  
eventuale differenza di quota superiore ai 2,50 cm

SI 3 gradini

eventuale differenza di quota arrotondata

NO

Pavimentazione in materiale compatto omogeneo antisdrucciolevole

NO pedate in lastre di marmo

### 4. PERCORSI INTERNI ORIZZONTALI:

i percorsi interni (corridoi, ambienti di passaggio) hanno una larghezza di almeno 1,50 m

SI

### 5. APERTURE INTERNE :

hanno una larghezza di almeno 1,50 m

NO

Altezza delle porte di circa 1.70 m (escluso piano terra)

Larghezza delle porte di circa 0.70 m

### 6. Ci sono scale:

SI

la pendenza è costante

NO

le rampe contengono lo stesso numero di gradini

NO

la larghezza permette il passaggio di 2 persone

SI

i gradini hanno una pedata antisdrucciolevole di almeno 30 cm

NO pedata deformata

i gradini hanno un'alzata max di 16 cm

NO

c'è un corrimano ad un'altezza di 0,90 m

NO maggiore di 0.90 m

il corrimano appoggiato al parapetto passa da una rampa alla successiva senza interruzioni

NO

se la scala ha una larghezza superiore a 1,80 m c'è il corrimano su entrambi i lati

SI larghezza minore di 1.80 m

il corrimano appoggiato alle pareti è prolungato di 30 cm oltre il primo e l'ultimo gradino

NO

se esiste il pericolo di cadere nel vuoto c'è un parapetto di almeno 1 m.

non c'è pericolo

### 7. Ci sono rampe interne:

NO

### 8. Ci sono ascensori:

NO

### 9. Ci sono pedane elevatrici:

NO

### 10. SERVIZI IGIENICI

C'è almeno un servizio igienico raggiungibile mediante un percorso continuo orizzontale o tramite un ascensore:

NO 1 gradino



In collaborazione con le Associazioni di Volontariato nel Mantovano

## SCHEDA RILIEVO FRUIBILITA' SITI

la porta di accesso ha l'apertura verso l'esterno o è scorrevole:

NO e di larghezza 0.60 m

lo spazio fra il wc e l'ingombro di apertura della porta è di almeno m. 1,35x1,50

NO

c'è il posto necessario per l'accostamento laterale della carrozzina alla tazza del gabinetto:

NO

all'interno del bagno ci sono corrimani orizzontali e verticali

NO

c'è un campanello di emergenza nelle vicinanze della tazza del gabinetto

NO

### 11. SERVIZI ACCESSORI :

NO .....

**12. NOTE: giardino-porticato retrostante: 4 gradini per accedere con un solo corrimano, presenza di ghiaino nei percorsi.....**

**13. SITO ACCESSIBILE: NON ACCESSIBILE .....**