



In collaborazione con le Associazioni di Volontariato nel Mantovano

SCHEDA RILIEVO FRUIBILITA' SITI

SALE E LUOGHI PER RIUNIONI E SPETTACOLI

1. PROGRESSIVO SCHEDA n.:12 18/10/2007
2. COMPILATORE:Barel Greggio Princivalle.....

ANAGRAFICA SITO:

1. CATEGORIA SITO:Museo
2. DENOMINAZIONE:Casa del Mantegna.....
.....
3. INDIRIZZO (VIA CIVICO):Via Acerbi, 47
4. TELEFONO:0376360506
5. FAX:-
6. E-MAIL:-
7. SITO-WEB:-
8. NOTE:apertura tutti i giorni escluso il lunedì orario dalle 10.00-12.30 e 15.00-18.00

CARATTERISTICHE DI ACCESSIBILITA':

1. ACCESSI ESTERNI (marciapiedi) :

Larghezza 1,50 m.
 NO

Luoghi affollati larghezza 1,80
 NO

Differenza di quota (gradino) non superiore ai 2,5 cm
 SI

Gradino arrotondato
 NO

Pavimentazione :
Materiale compatto omogeneo antisdrucciolevole
 SI

GRADO DI MANUTENZIONE:bloccchi di porfido non sconnessi

2. PARCHEGGI AL SERVIZIO DEL SITO:

Parcheggio in aderenza alle aree pedonali
 SI

Rampa od ascensore che collega il parcheggio con la zona pedonale
 NO

Dimensione del parcheggio non inferiore ai 3.20 m.
 SI

Accanto alla zona macchina c'è una zona zebrata di almeno 1,50 m
 SI

3. ACCESSO AL SITO DALL'ESTERNO

si trova sullo stesso livello del percorso pedonale
 SI

esiste una rampa che raccordi l'accesso al percorso pedonale
 NO

larghezza dell'accesso di almeno 1,50 m
 NO (0.90 m circa)



In collaborazione con le Associazioni di Volontariato nel Mantovano

SCHEDA RILIEVO FRUIBILITA' SITI

SALE E LUOGHI PER RIUNIONI E SPETTACOLI

zona antistante e retrostante l'accesso in piano e di almeno 1,50 m

si antistante , no retrostante

eventuale differenza di quota non superiore ai 2,50 cm

NO

eventuale differenza di quota arrotondata

NO

Pavimentazione in materiale compatto omogeneo antisdrucciolevole

SI

4. PERCORSI INTERNI ORIZZONTALI:

i percorsi interni (corridoi, ambienti di passaggio) hanno una larghezza di almeno 1,50 m

SI **1 passaggio largo circa 95 cm**

5. APERTURE INTERNE :

hanno una larghezza di almeno 1,50 m

NO **circa 0.95 m**

6. Ci sono scale: un po' sconnesse

SI

la pendenza è costante

SI

le rampe contengono lo stesso numero di gradini

NO

la larghezza permette il passaggio di 2 persone

SI

i gradini hanno una pedata antisdrucciolevole di almeno 30 cm

SI

i gradini hanno un'alzata max di 16 cm

SI

c'è un corrimano ad un'altezza di 0,90 m

SI

il corrimano appoggiato al parapetto passa da una rampa alla successiva senza interruzioni

NO

se la scala ha una larghezza superiore a 1,80 m c'è il corrimano su entrambi i lati

NO

il corrimano appoggiato alle pareti è prolungato di 30 cm oltre il primo e l'ultimo gradino

NO

se esiste il pericolo di cadere nel vuoto c'è un parapetto di almeno 1 m.

NO

7. Ci sono rampe interne: solo al primo piano di altezza max 20 cm e lunghezza max 2.20 m

SI

ogni 10 m. di lunghezza esiste un ripiano di lunghezza minima di 1,50 m.

NO

in corrispondenza di eventuali porte c'è un ripiano di lunghezza almeno 1,50 m.

SI

ha un corrimano ad un'altezza di 0,90m

NO

ci sono cordoni laterali di protezione

NO



In collaborazione con le Associazioni di Volontariato nel Mantovano

SCHEDA RILIEVO FRUIBILITA' SITI

SALE E LUOGHI PER RIUNIONI E SPETTACOLI

8. Ci sono ascensori: da utilizzare sempre con il personale

SI

le bottoniere all'interno ed all'esterno sono percepibili tattilmente

all'esterno no mentre all'interno si

all'interno le bottoniere, il campanello d'allarme ed il citofono sono ad un'altezza compresa fra 0,80 ed 1,20m

SI

la lunghezza dell'ascensore è di almeno 1,50 m.

NO (1.25 m)

la larghezza dell'ascensore è di almeno 0,90 m

NO (0.80 m)

la porta è a scorrimento laterale

NO

la porta ha un'apertura di almeno 0,90 m

NO (0.75 m)

9. Ci sono pedane elevatrici:

NO

10. SERVIZI IGIENICI

C'è almeno un servizio igienico raggiungibile mediante un percorso continuo orizzontale o tramite un ascensore:

SI

la porta di accesso ha l'apertura verso l'esterno o è scorrevole:

SI

lo spazio fra il wc e l'ingombro di apertura della porta è di almeno m. 1,35x1,50

NO

c'è il posto necessario per l'accostamento laterale della carrozzina alla tazza del gabinetto:

SI

all'interno del bagno ci sono corrimani orizzontali e verticali

SI

c'è un campanello di emergenza nelle vicinanze della tazza del gabinetto

SI

11. SERVIZI ACCESSORI :

NO

12. NOTE: bancone postazione informatica e biglietteria molto alti.....

13. SITO ACCESSIBILE: ACCESSIBILE.....