



In collaborazione con le Associazioni di Volontariato nel Mantovano

SCHEDA RILIEVO FRUIBILITA' SITI

LOCALI PUBBLICI

1. PROGRESSIVO SCHEDA n.: 06a
2. COMPILATORE: Barel, Greggio, Princivalle.....

ANAGRAFICA SITO:

1. CATEGORIA SITO: Chiesa.....
2. DENOMINAZIONE: Cripta del Tempio di San Sebastiano /Famedio.....
.....
3. INDIRIZZO (VIA CIVICO):.....
4. TELEFONO:
5. FAX:
6. E-MAIL:
7. SITO-WEB:.....
8. NOTE:.....
.....

CARATTERISTICHE DI ACCESSIBILITA':

1. ACCESSI ESTERNI (marciapiedi) :

Larghezza 1,50 m.

SI

Luoghi affollati larghezza 1,80

SI

Differenza di quota (gradino) superiore ai 2,5 cm

SI **in alcuni punti**

Gradino arrotondato

NO

Pavimentazione :

Materiale compatto omogeneo antisdrucciolevole

NO **marciapiede composto da sassi di dimensioni irregolari**

GRADO DI MANUTENZIONE:.....

1a. ACCESSI ESTERNI (scala) :

Larghezza 1,50 m.

SI

Luoghi affollati larghezza 1,80

SI

Differenza di quota (gradino) non superiore ai 2,5 cm

NO

Gradino arrotondato

NO

Pavimentazione :

Materiale compatto omogeneo antisdrucciolevole

NO

GRADO DI MANUTENZIONE:.....



In collaborazione con le Associazioni di Volontariato nel Mantovano

SCHEDA RILIEVO FRUIBILITA' SITI

LOCALI PUBBLICI

2. PARCHEGGI AL SERVIZIO DEL SITO:

Parcheggio in aderenza alle aree pedonali

SI

Rampa od ascensore che collega il parcheggio con la zona pedonale

NO

Dimensione del parcheggio inferiore ai 3.20 m.

NO

Accanto alla zona macchina c'è una zona zebra di almeno 1,50 m

SI

3. ACCESSO AL SITO DALL'ESTERNO

si trova sullo stesso livello del percorso pedonale

NO

esiste una rampa che raccordi l'accesso al percorso pedonale

NO

larghezza dell'accesso di almeno 1,50 m

SI

zona antistante e retrostante l'accesso in piano e di almeno 1,50 m

NO **ci sono gradini**

eventuale differenza di quota non superiore ai 2,50 cm

NO **2 gradini**

eventuale differenza di quota arrotondata

NO

Pavimentazione in materiale compatto omogeneo antidrucciolevole

SI

4. PERCORSI INTERNI ORIZZONTALI:

i percorsi interni (corridoi, ambienti di passaggio) hanno una larghezza di almeno 1,50 m

SI

5. APERTURE INTERNE :

hanno una larghezza di almeno 1,50 m

non ci sono

6. Ci sono scale:

SI **solo esterne**

la pendenza è costante

NO

le rampe contengono lo stesso numero di gradini

NO

la larghezza permette il passaggio di 2 persone

SI

i gradini hanno una pedata antidrucciolevole **(NO)** di almeno 30 cm **(SI)**

i gradini hanno un'alzata max di 16 cm

SI

c'è un corrimano ad un'altezza di 0,90 m

NO

il corrimano appoggiato al parapetto passa da una rampa alla successiva senza interruzioni

NO

se la scala ha una larghezza superiore a 1,80 m c'è il corrimano su entrambi i lati

NO



In collaborazione con le Associazioni di Volontariato nel Mantovano

SCHEDA RILIEVO FRUIBILITA' SITI

LOCALI PUBBLICI

il corrimano appoggiato alle pareti è prolungato di 30 cm oltre il primo e l'ultimo gradino

NO

se esiste il pericolo di cadere nel vuoto c'è un parapetto di almeno 1 m.

NO

7. Ci sono rampe interne:

NO

8. Ci sono ascensori:

NO

9. Ci sono pedane elevatrici:

NO

10. SERVIZI IGIENICI

non ci sono servizi igienici

11. SERVIZI ACCESSORI :

NO

12. NOTE:.....

13. SITO ACCESSIBILE: NON ACCESSIBILE